

別記様式第 1

| | | |
|---|--------|--|
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 年 月 日 | | |
| 伊万里・有田消防組合 消防署長 殿 | | |
| 届 出 者 住 所 _____ 氏 名 _____ 電話番号 _____ | | |
| 下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 | | |
| 防 火 対 象 物 | 所 在 地 | |
| | 名 称 | |
| | 用 途 | |
| | 規 模 | 地上 階 地下 階 延べ面積 m ² |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 | | |
| ※受 付 欄 | ※経 過 欄 | ※備 考 |
| | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

| 消 火 器 具 点 検 票 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|--------|---|-----------|--|---------|--|---------|--|
| 名 称 | | | | | | | | 防 火 管 理 者 | | | | | |
| 所 在 | | | | | | | | 立 会 者 | | | | | |
| 点検種別 | | 機 器 点 検 | | 点検年月日 | | 年 月 日～ | | 年 月 日 | | | | | |
| 点 検 者 | | 氏名 | | 点 検 者 所属会社 | | 社名 | | TEL | | | | | |
| | | | | | | 住所 | | | | | | | |
| 点 検 項 目 | | 点 検 結 果 | | | | | | 判 定 | | 不 良 内 容 | | 措 置 内 容 | |
| | | 消 火 器 の 種 別 | | | | | | | | | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | | | | | | |
| 機 器 点 検 | | | | | | | | | | | | | |
| 設 置 状 況 | 設 置 場 所 | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 間 隔 | | | | | | | | | | | | |
| | 適 応 性 | | | | | | | | | | | | |
| | 耐 震 措 置 | | | | | | | | | | | | |
| 表 示 ・ 標 識 | | | | | | | | | | | | | |
| 消 火 器 の 外 形 | 本 体 容 器 | | | | | | | | | | | | |
| | 安 全 栓 の 封 | | | | | | | | | | | | |
| | 安 全 栓 | | | | | | | | | | | | |
| | 使用済みの表示装置 | | | | | | | | | | | | |
| | 押し金具・レバー等 | | | | | | | | | | | | |
| | キ ャ ッ プ | | | | | | | | | | | | |
| | ホ ー ス | | | | | | | | | | | | |
| | ノズル・ホーン・ノズル栓 | | | | | | | | | | | | |
| | 指 示 圧 力 計 | | | | | | | | | | | | |
| | 圧 力 調 整 器 | | | | | | | | | | | | |
| | 安 全 弁 | | | | | | | | | | | | |
| | 保 持 装 置 | | | | | | | | | | | | |
| | 車 輪 (車 載 式) | | | | | | | | | | | | |
| ガ ス 導 入 管 (車 載 式) | | | | | | | | | | | | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------|-------|------|-----|----|-------|------|---|---|---|---|--|
| 消火器の内部等機能 | 本・体内容筒器等 | 本体容器 | | | | | | | | | | | |
| | | 内筒等 | | | | | | | | | | | |
| | | 液面表示 | | | | | | | | | | | |
| | 消薬剤 | 性状 | | | | | | | | | | | |
| | | 消火薬剤量 | | | | | | | | | | | |
| | 加圧用ガス容器 | | | | | | | | | | | | |
| | カッター・押し金具 | | | | | | | | | | | | |
| | ホース | | | | | | | | | | | | |
| | 開閉式ノズル・切替式ノズル | | | | | | | | | | | | |
| | 指示圧力計 | | | | | | | | | | | | |
| | 使用済みの表示装置 | | | | | | | | | | | | |
| | 圧力調整器 | | | | | | | | | | | | |
| | 安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。) | | | | | | | | | | | | |
| | 粉上り防止用封板 | | | | | | | | | | | | |
| | パッキン | | | | | | | | | | | | |
| サイホン管・ガス導入管 | | | | | | | | | | | | | |
| ろ過網 | | | | | | | | | | | | | |
| 放射能力 | | | | | | | | | | | | | |
| 消火器の耐圧性能 | | | | | | | | | | | | | |
| 簡易消具 | 外形 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 水量等 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。